



**COMPANIA DE APA**  
**TARGOVISTE-DAMBOVITA**



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Nr.inreg. 634 / 19.07.2024

**CATRE ,**

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,  
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,  
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
LABORATOR TARGOVISTE  
PRIMARIA ANINOASA**

**Fax: 0245 212 230;  
Fax: 0245 211 334;  
Fax: 0245 611 067;  
Fax: 0245 634 020;  
Fax: 0245 631 472.**

***Va informam ca s-a intrerupt furnizarea apei potabile in comuna Aninoasa in data de 19.07.2024, incepand cu ora 04:20 pana la remediere, din cauza intreruperii energiei electrice la statia de pompare (avarie SC Electrica).***

***Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.***

***Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : [catd.ro/index.php/comunicare/oprirea-apa/arhiva-oprirea-apa](http://catd.ro/index.php/comunicare/oprirea-apa/arhiva-oprirea-apa).***

***Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.***

***Cu consideratie,***

***Serviciul Productie Dispecerat  
Ing. Serban Valentin***