



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr.inreg. 104 / 18.02.2026

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR TARGOVISTE
LABORATOR PUCIOASA**

**Fax: 0245 212 230;
Fax: 0245 211 334;
Fax: 0245 611 067;
Fax: 0245 634 020;
Fax: 0245 631 472.**

Va informam ca in data de 18.02.2026, din cauza intreruperii energiei electrice la statiile de pompare ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile (linii electrice inalta tensiune defecte din cauza caderilor masive de zapada), furnizarea apei potabile este oprita partial sau total in urmatoarele localitati din Judetul Dambovita: Malu cu Flori, Valeni, Barbuletu, Pucheni, Tatarani, Ocnita, Comisani, Bucsani, Manesti, Dobra, Finta, Bilciuresti, Cojasca, Glodeni, Varfuri, Vulcana Pandele, Vulcana Bai, Branesti, Dragomiresti, Brezoele, Slobozia Moara, Lunguletu, Ludesti, Gura Foii, Bezdead, Candesti.

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/opriri-apa/arhiva-opriri-apa.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Cu consideratie,

***Director General
Jr.Neculaescu Sergiu***

***Serviciul Productie Dispecerat
Ing.Suica Adrian***