




# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Nr inreg. 594 / 11.07.2024

**CATRE ,**

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,  
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,  
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE,  
PRIMARIA OCNITA**

***Va informam ca s-a intrerupt furnizarea apei potabile in comuna Ocnita pe strazile: Sacuresti, Puiesti, Nisip, Rusetu, Tatomir, Rovina, alimentate din statiile de repompare SRP4 si SRP5 in data de 11.07.2024, incepand cu orele 13:30, din cauza intreruperii energiei electrice (copac cazut peste linia de medie tensiune).***

***Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.***

***Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : [catd.ro/index.php/comunicare/oprirea-apa/arhiva-oprirea-apa](http://catd.ro/index.php/comunicare/oprirea-apa/arhiva-oprirea-apa).***

***Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.***

***Cu consideratie,***

***Serviciul Productie Dispecerat  
Sing.Suica Adrian***