



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr Inreg. 703 / 31.07.2025

CATRE,

**PRIMARIA OCNITA
CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA TARGOVISTE,**

Va informam ca s-a intrerupt furnizarea apei potabile in comuna Ocnita, in data de 31.07.2025, incepand cu ora 04:00 pana la remediere si refacerea rezervei de apa potabila in rezervor, din cauza intreruperii energiei electrice la Frontul de capture (avarie S.C. Electrica).

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/tag/opriri-finalizate.

Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Cu consideratie,

Serviciul Productie Dispecerat
Ing.Serban Valentin