



Nr.Inreg.223 / 26.03.2025

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE,
PRIMARIA TITU**

Fax: 0245 212 230;

Fax: 0245 211 334;

Fax: 0245 611 067;

Fax: 0245 634 020;

Fax: 0245 631 472;

Fax: 0245 651 097.

Va informam ca se opreste furnizarea apei potabile, pe data de 26.03.2025, incepand cu ora 06:00 pana la remediere, in orasul Titu si localitatile arondate Salcuta, Braniste, Fusea, Plopu si Hagioaica, din cauza unei avarii la cablu electric rupt de Firma din Cariera.

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/opri-apa/arhiva-opri-apa.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca echipele noastre depun toate eforturile necesare, pentru a reduce la minimum intervalul orar in care consumatorii sunt afectati de aceasta intrerupere a furnizarii apei potabile.

Cu consideratie,

***Serviciul Productie Dispecerat,
Dispecer Suica Elena***