



Nr.Inreg. 705 / 19.07.2023

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA PUCIOASA,
LABORATOR APA TARGOVISTE,
PRIMARIE VARFURI**

**Fax: 0245 212 230;
Fax: 0245 211 334;
Fax: 0245 611 067;
Fax: 0245 634 020;
Fax: 0245 762 640;
Fax: 0245 631 472;**

*Va informam ca in data de **19.07.2023**, s-a intrerupt furnizarea apei potabile in comuna Varfuri, incepand cu ora **8:30** pana la ora **17:00** , din cauza intreruperii energiei electrice la statia de pompare (Avarie Electrica) .*

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/opri-apa/arhiva-opri-apa.

Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Cu consideratie,

*Serviciul Productie Dispecerat
Ing. Lupu Calin*