




**COMPANIA DE APA**  
**TARGOVISTE-DAMBOVITA**



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774  
[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

**Nr.Inreg.423 / 27.05.2025**

**CATRE ,**

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,  
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,  
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,  
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE,  
PRIMARIA CANDESTI,**

***Va informam ca s-a oprit furnizarea apei potabile in comuna Candesti, sat Dragodanesti, strazile Varf si Suseni, pe data de 27.05.2025, incepand cu ora 11:00, din cauza lipsei de energie electrica la SRP Dragodanesti (avarie S.C.Electrica).***

***Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.***

***Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : [catd.ro/tag/opriri-finalizate](http://catd.ro/tag/opriri-finalizate).***

***Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.***

***Cu consideratie,***

***Serviciul Dispecerat Productie  
Ing.Cîrstea Nicolae***