



Nr.inreg. 882 / 25.10.2022

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE,
PRIMARIA GURA OCNITEI,**

*Va informam ca s-a oprit furnizarea apei in comuna Gura Ocnitei, sat Adanca, in data de **25.10.2022**, incepand cu ora **10:00**, pana la remediere, din cauza unei avarii la conducta de distributie **apa potabila**.*

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/oprirea-apa/arhiva-oprirea-apa.

Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Cu consideratie,

*Serviciul Productie Dispecerat,
Ing CALIN LUPU*